

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000  
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,  
заместитель главного врача  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области"

23.08.2023



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 60305.1 от 23.08.2023



- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
ООО "Стимул"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, 2
- 3. Фактический адрес:**  
Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, 2
- 4. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**  
Артезианская скважина № 2936  
Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Главный инженер ООО "Стимул" Хардин С.А.
- 7. Условия доставки:**  
Проба (образец) доставлена Заявителем
- 8. Время и дата отбора:**  
16.08.2023 09 ч. 10 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
17.08.2023 14 ч. 30 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**  
1,0 дмЗ - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**  
договор № 2762-02 от 27.09.2018
- 12. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора образцов № 1786.3 от 16.08.2023  
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ 59024-2020
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
-
- 14. Код образца (пробы):**  
60305.1-С-2023

Вода питьевая  
код образца: 60305.1-С-2023

**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 17.08.2023

Дата окончания исследования: 22.08.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	2,4-Д кислота	мг/л	менее 0,0001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05
2	Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	мг/л	менее 0,00001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
3	ДДТ (сумма изомеров)	мг/л	менее 0,00001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Старший химик- эксперт Яусюк А.А.					
Врио заведующего санитарно-гигиенической лабораторией В.В.Копанев					

\* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

**Ответственный за оформление протокола:**

Химик-эксперт отделения по отбору  
приему проб и выдаче протоколов Давыдова Т.Б.

Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному Заявителем образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную Заявителем, за стадию отбора проб (образцов), условиях и сроках доставки, если проба (образец) доставлены Заявителем.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000  
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ,  
заместитель главного врача  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области"

23.08.2023

К.В. Ердяков



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 60306.1 от 23.08.2023



- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
ООО "Стимул"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, 2
- 3. Фактический адрес:**  
Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, 2
- 4. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**  
Артезианская скважина № 70767  
Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Главный инженер ООО "Стимул" Хардин С.А.
- 7. Условия доставки:**  
Проба (образец) доставлена Заявителем
- 8. Время и дата отбора:**  
16.08.2023 09 ч. 25 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
17.08.2023 14 ч. 30 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**  
1,0 дм<sup>3</sup> - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**  
договор № 2762-02 от 27.09.2018
- 12. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора образцов № 1786.3 от 16.08.2023  
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ 59024-2020
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
-
- 14. Код образца (пробы):**  
60306.1-С-2023

Вода питьевая  
код образца: 60306.1-С-2023

**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 17.08.2023

Дата окончания исследования: 22.08.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	2,4-Д кислота	мг/л	менее 0,0001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05
2	Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	мг/л	менее 0,00001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
3	ДДТ (сумма изомеров)	мг/л	менее 0,00001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Старший химик- эксперт		Яусюк А.А.			
Врио заведующего санитарно-гигиенической лабораторией		В.В.Копанев			

\* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

**Ответственный за оформление протокола:**

Химик-эксперт отделения по отбору  
приему проб и выдаче протоколов Давыдова Т.Б.

Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному Заявителем образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную Заявителем, за стадию отбора проб (образцов), условиях и сроках доставки, если проба (образец) доставлены Заявителем.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000  
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ,  
заместитель главного врача  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области"

23.08.2023



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 60307.1 от 23.08.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
ООО "Стимул"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, 2
- 3. Фактический адрес:**  
Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, 2
- 4. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**  
Артезианская скважина № 6318  
Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Главный инженер ООО "Стимул" Хардин С.А.
- 7. Условия доставки:**  
Проба (образец) доставлена Заявителем
- 8. Время и дата отбора:**  
16.08.2023 09 ч. 40 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
17.08.2023 14 ч. 30 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**  
1,0 дм<sup>3</sup> - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**  
договор № 2762-02 от 27.09.2018
- 12. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора образцов № 1786.3 от 16.08.2023  
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ 59024-2020
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
-
- 14. Код образца (пробы):**  
60307.1-С-2023



Вода питьевая

код образца: 60307.1-С-2023

**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 17.08.2023

Дата окончания исследования: 22.08.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	2,4-Д кислота	мг/л	менее 0,0001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05
2	Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	мг/л	менее 0,00001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
3	ДДТ (сумма изомеров)	мг/л	менее 0,00001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Старший химик- эксперт Яусюк А.А.					
Врио заведующего санитарно-гигиенической лабораторией В.В.Копанев					

\* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

**Ответственный за оформление протокола:**

Химик-эксперт отделения по отбору  
приему проб и выдаче протоколов Давыдова Т.Б.

Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному Заявителем образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную Заявителем, за стадию отбора проб (образцов), условиях и сроках доставки, если проба (образец) доставлены Заявителем.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000  
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ,  
заместитель главного врача  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области"

23.08.2023



К.В.Коряков

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 60308.1 от 23.08.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
ООО "Стимул"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, 2
- 3. Фактический адрес:**  
Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, 2
- 4. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**  
Артезианская скважина № 15082  
Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Главный инженер ООО "Стимул" Хардин С.А.
- 7. Условия доставки:**  
Проба (образец) доставлена Заявителем
- 8. Время и дата отбора:**  
16.08.2023 09 ч. 55 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
17.08.2023 14 ч. 30 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**  
1,0 дм<sup>3</sup> - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**  
договор № 2762-02 от 27.09.2018
- 12. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора образцов № 1786.3 от 16.08.2023  
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ 59024-2020
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
-
- 14. Код образца (пробы):**  
60308.1-С-2023

Вода питьевая  
код образца: 60308.1-С-2023



**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 17.08.2023

Дата окончания исследования: 22.08.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	2,4-Д кислота	мг/л	менее 0,0001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05
2	Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	мг/л	менее 0,00001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
3	ДДТ (сумма изомеров)	мг/л	менее 0,00001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Старший химик- эксперт	Яусюк А.А.	
Врио заведующего санитарно-гигиенической лабораторией	В.В.Копанев	

\* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

**Ответственный за оформление протокола:**

Химик-эксперт отделения по отбору  
приему проб и выдаче протоколов Давыдова Т.Б.

Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному Заявителем образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную Заявителем, за стадиою отбора проб (образцов), условиях и сроках доставки, если проба (образец) доставлены Заявителем.

Протокол составлен в двух экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,  
заместитель главного врача  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области"

23.08.2023



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 60309.1 от 23.08.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
ООО "Стимул"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, 2
- 3. Фактический адрес:**  
Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, 2
- 4. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**  
Артезианская скважина № 33665  
Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Главный инженер ООО "Стимул" Хардин С.А.
- 7. Условия доставки:**  
Проба (образец) доставлена Заявителем
- 8. Время и дата отбора:**  
16.08.2023 10 ч. 10 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
17.08.2023 14 ч. 30 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**  
1,0 дм<sup>3</sup> - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**  
договор № 2762-02 от 27.09.2018
- 12. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора образцов № 1786.3 от 16.08.2023  
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ 59024-2020
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
-
- 14. Код образца (пробы):**  
60309.1-С-2023

Вода питьевая

код образца: 60309.1-С-2023



**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 17.08.2023

Дата окончания исследования: 22.08.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	2,4-Д кислота	мг/л	менее 0,0001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05
2	Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	мг/л	менее 0,00001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
3	ДДТ (сумма изомеров)	мг/л	менее 0,00001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Старший химик- эксперт Яусюк А.А.		
Врио заведующего санитарно-гигиенической лабораторией В.В.Копанев		

\* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

**Ответственный за оформление протокола:**

Химик-эксперт отделения по отбору  
приему проб и выдаче протоколов Давыдова Т.Б.

Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному Заявителем образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную Заявителем, за стадию отбора проб (образцов), условиях и сроках доставки, если проба (образец) доставлены Заявителем.

Протокол составлен в двух экземплярах

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")**

**Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000

телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,  
заместитель главного врача  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области"

23.08.2023



К.В.Ердяков

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 60310.1 от 23.08.2023**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
ООО "Стимул"
2. **Юридический адрес:**  
Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, 2
3. **Фактический адрес:**  
Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское, ул. Советская, 2
4. **Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая
5. **Место отбора:**  
Артезианская скважина № 2042  
Кировская область, Богородский район, пгт. Богородское
6. **Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Главный инженер ООО "Стимул" Хардин С.А.
7. **Условия доставки:**  
Проба (образец) доставлена Заявителем
8. **Время и дата отбора:**  
16.08.2023 10 ч. 25 мин.
9. **Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
17.08.2023 14 ч. 30 мин.
10. **Количество(объем) для испытаний:**  
1,0 дм<sup>3</sup> - санитарно-гигиенические исследования
11. **Цель отбора:**  
договор № 2762-02 от 27.09.2018
12. **Дополнительные сведения:**  
Акт отбора образцов № 1786.3 от 16.08.2023  
Нормативный документ на отбор образцов: ГОСТ 59024-2020
13. **Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
-
14. **Код образца (пробы):**  
60310.1-С-2023



Вода питьевая

код образца: 60310.1-С-2023

**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 17.08.2023

Дата окончания исследования: 22.08.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	2,4-Д кислота	мг/л	менее 0,0001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05
2	Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	мг/л	менее 0,00001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
3	ДДТ (сумма изомеров)	мг/л	менее 0,00001	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Старший химик- эксперт Яусюк А.А.					
Врио заведующего санитарно-гигиенической лабораторией В.В.Копанев					

\* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

**Ответственный за оформление протокола:**

Химик-эксперт отделения по отбору  
приему проб и выдаче протоколов Давыдова Т.Б.

Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному Заявителем образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную Заявителем, за стадию отбора проб (образцов), условиях и сроках доставки, если проба (образец) доставлены Заявителем.

Протокол составлен в двух экземплярах